

STORINGSOVERZICHT GS TOREN 2019

Startdatum	Einddatum	Beschrijving
10-07-2019	11-07-2019 (beperkt deel 12-07-2019)	Als gevolg van lekkage in CV leiding systeem uitgevallen. Per direct op locatie tapwatervoorziening en ruimteverwarming hersteld.
Impact	Tapwater en ruimteverwarming voorziening binnen 4 uur hersteld. koude binnen 24 uur hersteld voor 58 appartementen. Resterende 8 appartementen volgende dag hersteld.	

Startdatum	Einddatum	Beschrijving
16-12-2019	16-12-2019	Korte uitval van systeem, op afstand weer in bedrijf gesteld.
Impact	Zeer beperkt, binnen 1 uur verholpen.	